



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0
 www.uconpb.rф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР.179.Н.00279 **030475**
(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСОНУС-ЦЕНТР», ОГРН: 1133328003599
 Юридический адрес: 600014, Владимирская область, г. Владимир, ул. Лакина, д. 4, РОССИЯ.
 Фактический адрес: 600014, Владимирская область, г. Владимир, ул. Лакина, д. 4, РОССИЯ,
 телефон: +7 4922 52-20-56, адрес электронной почты: mail@tn-ss.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСОНУС-ЦЕНТР»
 Юридический адрес: 600014, Владимирская область, г. Владимир, ул. Лакина, д. 4, РОССИЯ.
 Фактический адрес: 600014, Владимирская область, г. Владимир, ул. Лакина, д. 4, РОССИЯ,
 телефон: +7 4922 52-20-56, адрес электронной почты: mail@tn-ss.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр" (ОС ООО "Ланта Центр"), 115088, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 4 корпус 4, тел. (495) 675-85-81, факс (495) 675-85-81, ОГРН 1137746804612, Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.179 от 19.07.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Маты и плиты тепло- звукоизоляционные из полиэфирного волокна марок СтопЗвук Эко, СтопЗвук Эко Слим, СтопЗвук Акустик Войлок, выпускаемые по ТУ 5761-001-81552342-2015.

Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД 2)
22.21.30

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044.89 п.4,18, ГОСТ 12.1.044-89 п.4,20 (См. приложение - бланк № 005659)

код ТН ВЭД ЕАЭС
5603139000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №Д20-01-16/1 от 16.01.2020 г.
 ИЛ ООО "Ланта Центр", свидетельство НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.179 от 19.07.2018 г, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 4

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.04ИБФ1.OC20.00451 от 25.11.2019 выдан ОС ООО Научно-технический центр "Старт", рег.№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.OC20

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.01.2020 г. по 16.01.2023 г.



Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Зерков
Леонов

М.С. Зерков

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Д.Ю. Леонов





НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
 регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ _____
 (номер сертификата соответствия)

005659
 (учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п.7, Метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – нормальногогорючие (Г3)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – умеренно воспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования – с высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности – умеренно опасные (Т2)



Руководитель
 заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Зерков
Леонов

М.С. Зерков

Д.Ю. Леонов