


СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «МЕРИДИАН-ТЕСТ»
Зарегистрирована в Едином реестре систем добровольной сертификации
Рег. № РОСС RU.32457.04РИД0



МЕРИДИАН

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МЕРИДИАН" (ООО "МЕРИДИАН")

115304, город Москва, Каспийская улица, дом 22 корп 1 стр 5
phone: +7 (915) 218-08-46; email: office@meridian-g.ru
РОСС RU.32457.04РИД0.ИЛ01, сроком действия до 31.05.2027 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ МТ-22/03-0684 от 17.03.2022 года



Место проведения испытаний:

Заявитель:

Испытательная лаборатория ООО «МЕРИДИАН»

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСонус»
Место нахождения: Россия, 121353, г. Москва, Сколковское шоссе, дом 32, этаж 1, помещение 7, адрес места осуществления деятельности: комната 1, основной государственный регистрационный номер: 5167746365188

Наименование продукции:

Полотно для гидро-звукоизоляции «СтопЗвук-М»

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСонус»
Место нахождения: Россия, 121353, г. Москва, Сколковское шоссе, дом 32, этаж 1, помещение 7, адрес места осуществления деятельности: комната 1

Технический регламент:

ГОСТ 2678-94 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний»

Дата получения образца:

07.03.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя, ед. измерения	Норма по ТУ	Результаты испытаний
Водопоглощение в течение 24 ч. % по массе	$\leq 1,0$	0,2
Водонепроницаемость при давлении 0,2 Мпа в течение 2 ч.	Не должно быть признаков проникания воды	выдержал

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Испытанное полотно для гидро-звукоизоляции «СтопЗвук-М» соответствует требованиям ТУ 5761-001-21056832-2014 по показателям водопоглощения и водонепроницаемости и может быть рекомендован в качестве гидроизоляции в конструкциях стяжек полов межэтажных перекрытий внутренних жилых помещений зданий и сооружений.

Руководитель лаборатории:


Лебедева В.А.

«Меридиан»
ООО с ограниченной ответственностью
г. Москва

Испытатель:



МЕРИДИАН
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ