



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Главный центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя Органа инспекции
А.И. Петухов

М.п.

от «18» 08 20 17 г.

№ 13191/2017

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 2999/17

от

08 августа 2017 г.

Организация-заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСонус-Центр»
Россия, 600014, Владимирская область, г. Владимир, ул. Лакина, д. 4

Организация-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСонус-
Центр» Россия, 600014, Владимирская область, г. Владимир, ул. Лакина, д. 4

Наименование продукции: Панели шумопоглощающие Акустилайн Урбан (Akustiline
Urban) и Акустилайн Урбан Баффл (Akustiline Urban Buffle), выпускаемые по ТУ 23.99.10-001-
21056832-2017

Код ТН ВЭД: 3921110000

Область применения: для отделки стен и потолков в жилых, промышленных и
сельскохозяйственных общественных зданиях, зрелищных и спортивных сооружениях,
лечебно-профилактических учреждениях: - поликлиниках, роддомах, больницах,
стоматологиях (палаты, кабинеты, коридоры), операционных и стерилизационных
помещениях, санаторно-курортных учреждениях, аэропортах и ж/д вокзалах, на предприятиях
торговли и общественного питания, а так же образовательных учреждениях (в т.ч. школьных
учреждениях и детских садах).

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя, ТУ 23.99.10-001-
21056832-2017

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 23.99.10-001-21056832-2017

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-671-17 от 07 августа 2017 г., ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 6, 11)

Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
2	Формальдегид	мг/м ³	0,01	РД 52.04.186-89	671СХТ	< 0,001 < 0,001
3	Метилметакрилат	мг/м ³	0,01	РД 52.04.186-89	671СХТ	< 0,01 < 0,01
4	Ксилол	мг/м ³	0,1	МР 01.023-07	671СХТ	< 0,1 < 0,1
5	Ангидрид фосфорный	мг/м ³	0,05	МУК 1631-77	671СХТ	< 0,02 < 0,02
6	Диоксид серы	мг/м ³	0,05	МУК 4588-88	671СХТ	< 0,01 < 0,01
7	Запах	балл	2	МУ 2.1.2.1829-04	671СХТ	1 1
8	Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K)	бк/кг	370	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006	671СХТ	201±63

По результатам проведенных испытаний продукции: Панели шумопоглощающие Акустилайн Урбан (Akustiline Urban) и Акустилайн Урбан Баффл (Akustiline Urban Buffle), выпускаемые по ТУ 23.99.10-001-21056832-2017 отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6, 11), не установлено.

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-

методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Панели шумопоглощающие Акустилайн Урбан (Akustiline Urban) и Акустилайн Урбан Баффл (Akustiline Urban Buffle), выпускаемые по ТУ 23.99.10-001-21056832-2017 соответствует (~~не соответствует~~) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6, 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене



А.В. Смольников