



Федеральное медико-биологическое агентство  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Главный центр гигиены и эпидемиологии

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6  
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
№ RA.RU.710138

Зам. руководителя Органа инспекции

УТВЕРЖДАЮ

А.И. Петухов

М.п.

от «18» 10 20 16 г.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 2285/16

от

29 сентября 2016 г.

**Организация-заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «ТК ТехноСонус»  
Адрес: 121609, Российская Федерация, город Москва, улица Осенняя, дом 23, помещение 16

**Организация-изготовитель:** ООО «Корда-Волга» Адрес: РФ, Поселок Бег, ул. Механизаторов 1

**Наименование продукции:** Маты тепло-звукоизоляционные прошивные из стеклянного волокна, толщиной от 9 до 14 (мм), плотностью 175 кг/м<sup>3</sup>, марок: "ТермоЗвукоИзол Лайт", "ТермоЗвукоИзол Стандарт", "Лента ТермоЗвукоИзол", выпускаемые по ТУ 5763-001-81552342-2010. Серийный выпуск

**Код ТН ВЭД:** 6806 90 000 0

**Область применения:** для тепло-звукоизоляции полов, внутренних стен, перегородок, подвесных потолков, вентиляционных коробов, кровли в жилых, промышленных и сельскохозяйственных общественных зданиях, зрелищных и спортивных сооружениях, лечебно-профилактических учреждениях, санаторно-курортных учреждениях, аэропортах и ж/д вокзалах, на предприятиях торговли и общественного питания, а также образовательных учреждениях.

**Продукция изготовлена в соответствии с:** документацией изготовителя,  
ТУ 5763-001- 81552342-2010

**Перечень документов, представленных на экспертизу:** заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 5763-001- 81552342-2010

**Характеристика продукции:** согласно документации изготовителя.

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-919-16 от 27 сентября 2016 г., ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 6)

Вещества, показатели (факторы).

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя- «не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
2	Дибутилфталат	мг/м <sup>3</sup>	0,10	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007	919СХТ	<0,1 <0,1
3	Диоктилфталат	мг/м <sup>3</sup>	0,02	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007	919СХТ	<0,02 <0,02
4	Хлористый водород	мг/м <sup>3</sup>	0,10	МУК 4.1.607-96	919СХТ	0,01 0,01
5	Формальдегид	мг/м <sup>3</sup>	0,01	МУК 4.1.1272-03	919СХТ	<0,01 <0,01
6	Запах	балл	2	МУ 2.1.2.1829-04	919СХТ	1
7	Индекс токсичности	%	70-120	МР №29 ФЦ/4746	919СХТ	77,3

По результатам проведенных испытаний продукции: Маты тепло-звукоизоляционные прошивные из стеклянного волокна, толщиной от 9 до 14 (мм), плотностью 175 кг/м., марок: "ТермоЗвукоИзол Лайт", "ТермоЗвукоИзол Стандарт", "Лента ТермоЗвукоИзол", выпускаемые по ТУ 5763-001- 81552342-2010 отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6), **не установлено.**

**Протокол испытаний, указанных образцов продукции** отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

**Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:**  
в соответствии с документацией изготовителя.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Маты тепло-звукоизоляционные прошивные из стеклянного волокна, толщиной от 9 до 14 (мм), плотностью 175 кг/м., марок: "ТермоЗвукоИзол Лайт", "ТермоЗвукоИзол Стандарт", "Лента ТермоЗвукоИзол", выпускаемые по ТУ 5763-001- 81552342-2010 **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей проверки соответствия продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене



В.Н. Артюшин

